



Brunneis OÜ
Aia tn 37
Narva-Jõesuu 29023

Meie 20.04.2016 nr. 1-6/156

Teie _____

Tehnilised lähteandmed kinnistu k.t. 51301:012:0130 (L.Koidula tn 72, Narva-Jõesuu) detailplaneeringu koostamiseks.

1. Detailplaneeringu koostamisel näha ette gaasitorustiku arendamine L.Koidula tänaval asuvast olemasolevast (B-kategooria PE Ø90x8,2 mm, OP=3,0 bar, lähedane liitumispunkt asub L.Koidula tn 52) gaasitorustikust kuni planeeritavate gaasipaigaldisteni. Liitumispunkt ja trass valida lähtudes optimaalseimast tehnilist-majanduslikust kalkulatsioonist, arvestades olemasolevaid ning projekteeritud kommunikatsioone.
2. Detailplaneering koostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide nõuetele.
3. Maa-ala geodeetiline alusplaan olemasolevate gaasitorustike osas kooskõlastada Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ esindajaga.
4. Detailplaneering kooskõlastada Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ esindajaga.
5. Ehitisprojekti koostamisel taotleda tehnilised tingimused Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ'lt
6. Tehnilised lähteandmed kehtivad üks aasta alates väljastamise kuupäevast koos kohustusliku taas ülevaatusega üheaastase perioodi järel.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Ksenia Rõbina
Juhatuse liige
Tel. 58188770