

SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON			
Tähis plaanil	Eskiis	Hulk	Märkused
SU-1 1800x2100	1:100	2	Laiendiga mantel klaasuks lävepakuga, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm; <u>Ukseleht</u> : kõrgsurve laminaat Abet Laminati Colours Finish Sei, laminati toon: 411 Bianco (valge) <u>Uksepiit</u> : Liimpuit, värvitud: toon G4.04.88(valge) Acomix värvikaart <u>Klaas</u> : 4+1+4mm lamineeritud turvaklaas, matt <u>Piirdeliist</u> 12x60 kantliist: puit, värvitud: G4.04.88(valge) Acomix värvikaart. <u>Sulused</u> : ABLOY lukustusmehhanismid ja käepidemed, ASSA hinged, vt lukustusprojekt. R'w>30dB
TSU-1 1800x2100		2	TSU-1 - lävepakkuga tuletõkkeuks EI30, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm Klaas - tulekindel klaas EI30, paksus vastavalt tootja standardile
SU-2 1500x2100	1:100	2V 4P	Laiendiga mantel sileuks lävepakuga, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm; <u>Ukseleht</u> : kõrgsurve laminaat Abet Laminati Colours Finish Sei, laminati toon: 11 Bianco (valge) <u>Uksepiit</u> : Liimpuit, värvitud: toon G4.04.88(valge) Acomix värvikaart <u>Piirdeliist</u> 12x60 kantliist: puit, värvitud: G4.04.88(valge) Acomix värvikaart. <u>Sulused</u> : ABLOY lukustusmehhanismid ja käepidemed, ASSA hinged, vt lukustusprojekt. R'w>30dB
TSU-2 1500x2100		1V 1P	TSU-2 - lävepakkuga tuletõkkeuks EI30, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm
SU-3 1500x2100	1:100	2V 2P	Laiendiga mantel klaasuks lävepakuga, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm; <u>Ukseleht</u> : kõrgsurve laminaat Abet Laminati Colours Finish Sei, laminati toon: 411 Bianco (valge) <u>Uksepiit</u> : Liimpuit, värvitud: toon G4.04.88(valge) Acomix värvikaart <u>Klaas</u> : 4+1+4mm lamineeritud turvaklaas, matt <u>Piirdeliist</u> 12x60 kantliist: puit, värvitud: G4.04.88(valge) Acomix värvikaart. <u>Sulused</u> : ABLOY lukustusmehhanismid ja käepidemed, ASSA hinged, vt lukustusprojekt. R'w>30dB
TSU-3 1500x2100		1V	TSU-3 - lävepakkuga tuletõkkeuks EI30, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm Klaas - tulekindel klaas EI30, paksus vastavalt tootja standardile
SU-4 1300x2100	1:100	3V 1P	Laiendiga mantel sileuks lävepakuga, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm; <u>Ukseleht</u> : kõrgsurve laminaat Abet Laminati Colours Finish Sei, laminati toon: 11 Bianco (valge) <u>Uksepiit</u> : Liimpuit, värvitud: toon G4.04.88(valge) Acomix värvikaart <u>Piirdeliist</u> 12x60 kantliist: puit, värvitud: G4.04.88(valge) Acomix värvikaart. <u>Sulused</u> : ABLOY lukustusmehhanismid ja käepidemed, ASSA hinged, vt lukustusprojekt. R'w>30dB
TSU-4 1300x2100		1V 1P	TSU-4 - lävepakkuga tuletõkkeuks EI30, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm
SU-5 1300x2100	1:100	1V	Laiendiga mantel klaasuks lävepakuga, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm; <u>Ukseleht</u> : kõrgsurve laminaat Abet Laminati Colours Finish Sei, laminati toon: 411 Bianco (valge) <u>Uksepiit</u> : Liimpuit, värvitud: toon G4.04.88(valge) Acomix värvikaart <u>Klaas</u> : 4+1+4mm lamineeritud turvaklaas, matt <u>Piirdeliist</u> 12x60 kantliist: puit, värvitud: G4.04.88(valge) Acomix värvikaart. <u>Sulused</u> : ABLOY lukustusmehhanismid ja käepidemed, ASSA hinged, vt lukustusprojekt. R'w>30dB
TSU-5 1300x2100		1P	TSU-5 - lävepakkuga tuletõkkeuks EI30, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm Klaas - tulekindel klaas EI30, paksus vastavalt tootja standardile
SU-6 1000x2100	1:100	10V 22P	Mantel sileuks lävepakuta; <u>Ukseleht</u> : kõrgsurve laminaat Abet Laminati Colours Finish Sei, laminati toon: 410 Bianco Ghiaccio (valge) <u>Uksepiit</u> : Liimpuit, värvitud: toon NCS S0500-N (valge) värvikaart <u>Piirdeliist</u> 12x60 kantliist: puit, värvitud: NCS S0500-N (valge) värvikaart. <u>Sulused</u> : ABLOY lukustusmehhanismid ja käepidemed, ASSA hinged, vt lukustusprojekt.
TSU-6 1000x2100		3V 3P	TSU-6 - lävepakkuga tuletõkkeuks EI30, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm
TSU-6-2 1000x2100		2V 1P	TSU-6-2 - lävepakkuga tuletõkkeuks EI60, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm SU-6* - Lisatarvikud: rest 300x100 ukse alumises tsoonis
SU-6* 1000x2100		2V	
SU-7 1000x2100	1:100	7V 10P	Mantel sileuks klaasiga, lävepakuga, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm; <u>Ukseleht</u> : kõrgsurve laminaat Abet Laminati Colours Finish Sei, laminati toon: 410 Bianco Ghiaccio (valge) <u>Uksepiit</u> : Liimpuit, värvitud: toon NCS S0500-N (valge) värvikaart <u>Klaas</u> : 4+1+4mm lamineeritud turvaklaas, matt <u>Piirdeliist</u> 12x60 kantliist: puit, värvitud: NCS S0500-N (valge) värvikaart. <u>Sulused</u> : ABLOY lukustusmehhanismid ja käepidemed, ASSA hinged, vt lukustusprojekt. R'w>30dB

SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON			
Tähis plaanil	Eskiis	Hulk	Märkused
SU-8 900x2100	1:100	10V 8P	Mantel sileuks lävepakuta; <u>Ukseleht</u> : kõrgsurve laminaat Abet Laminati Colours Finish Sei, laminati toon: 410 Bianco Ghiaccio (valge) <u>Uksepiit</u> : Liimpuit, värvitud: toon NCS S0500-N (valge) värvikaart <u>Piirdeliist</u> 12x60 kantliist: puit, värvitud: NCS S0500-N (valge) värvikaart. <u>Sulused</u> : ABLOY lukustusmehhanismid ja käepidemed, ASSA hinged, vt lukustusprojekt.
SU-8* 900x2100		1V 3P	
TSU-8 900x2100		1P	TSU-8 - lävepakkuga tuletõkkeuks EI30, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm TSU-8* - Lisatarvikud: rest 300x100 ukse alumises tsoonis
SU-9 800x2100	1:100	6V 2P	Mantel sileuks lävepakuta; <u>Ukseleht</u> : kõrgsurve laminaat Abet Laminati Colours Finish Sei, laminati toon: 410 Bianco Ghiaccio (valge) <u>Uksepiit</u> : Liimpuit, värvitud: toon NCS S0500-N (valge) värvikaart <u>Piirdeliist</u> 12x60 kantliist: puit, värvitud: NCS S0500-N (valge) värvikaart. <u>Sulused</u> : ABLOY lukustusmehhanismid ja käepidemed, ASSA hinged, vt lukustusprojekt.
SU-10 835x2100	1:100	5V 1P	Mantel sileuks klaasiga, lävepakuga, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm; <u>Ukseleht</u> : kõrgsurve laminaat Abet Laminati Colours Finish Sei, laminati toon: 410 Bianco Ghiaccio (valge) <u>Uksepiit</u> : Liimpuit, värvitud: toon NCS S0500-N (valge) värvikaart <u>Klaas</u> : 4+1+4mm lamineeritud turvaklaas, matt <u>Piirdeliist</u> 12x60 kantliist: puit, värvitud: NCS S0500-N (valge) värvikaart. <u>Sulused</u> : ABLOY lukustusmehhanismid ja käepidemed, ASSA hinged, vt lukustusprojekt. R'w>30dB
TSU-10 835x2100		1V 1P	TSU-10 - lävepakkuga tuletõkkeuks EI30, lävepakk - tamm, kõrgus max.20 mm Klaas - tulekindel klaas EI30, paksus vastavalt tootja standardile
SU-11 700x2100	1:100	1P	Mantel sileuks lävepakuta; <u>Ukseleht</u> : kõrgsurve laminaat Abet Laminati Colours Finish Sei, laminati toon: 410 Bianco Ghiaccio (valge) <u>Uksepiit</u> : Liimpuit, värvitud: toon NCS S0500-N (valge) värvikaart <u>Piirdeliist</u> 12x60 kantliist: puit, värvitud: NCS S0500-N (valge) värvikaart. <u>Sulused</u> : ABLOY lukustusmehhanismid ja käepidemed, ASSA hinged, vt lukustusprojekt;
SU-11* 700x2100		6V 8P	
TSU-11 700x2100		1V	Lisatarvikud: rest 300x100 ukse alumises tsoonis
SU-12 700x2100	1:100	1V 1P	Dussiruumi täisklassist uks lävepakuta; Ukseleng - liimpuidust; Klaas - karastatud 8mm, värvitoon - hall Ukse käepide - ümar, oksavabast puidust NB! Ukse alla peab olema 5 cm õhuvahet.

MÄRKUSED

- Käesolevat joonist vt koos joonistega A-002...AR-006.
- P - parem käeliskus; V - vasak käeliskus.
- Müüriavad kontrollida üle ehitusel enne uste tellimist ja teha korrektuur spetsifikatsioonis.
- Lengide mõõdud määrab uste tootja müüriavade järgi.
- Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed peavad vastama EVS 871 : 2010 nõutele. Tuldtõkestavad ukseid varustatakse sulguritega.
- Evakuatsiooniteel paiknevad ukseid peavad olema varustatud evakuatsioonisulustega, mis võimaldavad ukse alati evakuatsiooni suunas avada ilma abivahendeid kasutamata.
- Uste lukustussüsteemid täpsustada täiendavalt tellijaga.
- Käepidemed peavad vastama ühiskondlikes hoonetes ette nähtud käepidemete vastupidavusstandarditele (EVS-EN 1906 "Akna- ja uksetarvikud. Ukselingid ja -nupud. Nõuded ja katsemeetodid").
- Uksed valmistada ja paigaldada vastavalt RYL 2000 peatükk 32 ja 52 nõutele.
- Välisuksed peavad vastama standardi EVS-EN 14351-1 nõutele. Tooted peavad olema varustatud CE-märgisega.

Töö nr 26042016/PP	Staadium PP	Projekti osa - joonise nr AR-8-02	Muudatus	Mõõtkava 1 : 100	Joonise nimetus SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON
Tellija NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS					
Töö nimetus Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 olemasoleva hoone ümberehamine ja laiendamine. Arhitektuur-ehituslik osa					File KOIDU25_26042016_PP_AR-8-02_SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON.PDF
Juhataja	A.Raud				OÜ ZOROASTER Edise, Ida-Virumaa 41543 Tel: 336 6191, Faks: 336 6190 e-post: info@zoroaster.ee EP 11001126-0001 
Arhitekt	V.Orlov				
Insener	J.Šabanova				