



Dmitri Sahharov
Narva Ehitusprojekt OÜ
Uusküla 23
20204 Narva

Meie 20.10.2017 nr. 1-6/307
Teie _____

Tehnilised lähteandmed kinnistu k.t. **51301:004:0175** (Kesk 30, Kesk 30a, Narva-Jõesuu) detailplaneeringu koostamiseks.

1. Detailplaneeringu koostamisel näha ette gaasitorustiku arendamine Kesk tänaval olemasolevast (A-kategooria PE Ø90x8,2 mm, OP=0,1 bar) gaasitorustikust kuni planeeritava gaasipaigaldiseni. Liitumispunkt ja trass valida lähtudes optimaalseimast tehnilist-majanduslikust kalkulatsioonist, arvestades olemasolevaid ning projekteeritud kommunikatsioone.
2. Detailplaneering koostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide nõuetele.
3. Maa-ala geodeetiline alusplaan olemasolevate gaasitorustike osas kooskõlastada Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ esindajaga.
4. Detailplaneering kooskõlastada Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ esindajaga.
5. Ehitisprojekti koostamisel taotleda tehnilised tingimused Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ'lt.
6. Tehnilised lähteandmed kehtivad üks aasta alates väljastamise kuupäevast koos kohustusliku taas ülevaatusega üheaastase perioodi järel.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ksenia Rõbina
juhatuse liige
Tel. 58188770