

Hr Dmitri Sahharov
OÜ Narva Ehitusprojekt
Uusküla tn 23
20204 Narva
sahharov@gmail.com

Teie: 19.10.2017 nr 14

Meie: 30.10.2017 nr NEV/40954-1

Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks

Väljastame Narva-Jõesuu linnas Kesk tn 30 kinnistule eelnevad tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks. Kinnistu on planeeritud jaotada kaheks eraldiseisvaks kinnistuks täiendava üksikelamu rajamiseks.

1. Detailplaneeringu geodeetiline alusplaan kooskõlastada VKG Elektrivõrgud OÜ-ga.
2. Planeeringuala taotletud täiendav peakaitsme amperaaž: 3×25 A (Pos 1).
3. Planeeritava kinnistu Pos 1 elektrivarustus näha ette olemasolevast liitumiskilbist asukohaga X:6598617, Y:729041. Lisaks ümber ühendada olemasoleva elamu (Pos 2) toide antud liitumiskilbile.
Liitumispunkt teeninduspiiriga hakkab paiknema tarbija toitekaabli ühendusklemmidel liitumiskilbis. Liitumiskilbist edasi tuleb määrata kaablitrass tarbija maakaablile.
4. Detailplaneeringu maa-alal ja selle vahetusläheduses näidata ära kõik olemasolevad elektripigaldised, mis kuuluvad VKG Elektrivõrgud OÜ-le.
5. Olemasolevate elektriliinide eksploatatsiooni tingimuste muutumisel on vajalik ette näha elektriliinide kaitse vastavalt standarditele ja normidele või elektriliini ümberehitamine.
6. Kõik uue võrguühenduse väljaehitamise ja/või olemasolevate elektrivõrkude ümberehitamisega (likvideerimine, ümbertõstmine, ehitusalast väljaviimine jt) seotud tööd teostab VKG Elektrivõrgud OÜ eraldi projekti alusel. Kulutused tööde teostamiseks tasub klient/liituja vastavalt liitumismetoodikale. Liitumisprotsessi (uus võrguühendus/olemasoleva võrgu ümberehitus jt) alustamiseks on vajalik esitada liitumistaotlus soovitud teenusega, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lisainfo: www.vkgev.ee või kontaktisikult.
7. Lõplik, kõikide asjast huvitatud organisatsioonide ja maaomanikega kooskõlastatud detailplaneeringu variant esitada VKG Elektrivõrgud OÜ arendusosakonda läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks digitaalselt allkirjastatuna.

VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ

Registrikood 10855041
Paul Kerese 11
20309 Narva
EESTI



Telefon +372 716 6601
Faks +372 716 6600
E-post vkgev@ev.vkg.ee
www.vkgev.ee

8. Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks kehtivad 1 aasta alates väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Hillar Sumberg
Tehnikadirektor

Erik Raal, 5341 2537, erik.raal@ev.vkg.ee