

Toomas Liiv
OÜ Corson
Õõviili, kabila küla
Saue vald
76311 HARJUMAA

25.05.2018 C/257-1

Pöördusite 18.05.2018. a AS Narva Vesi poole tehniliste tingimuste väljastamise taotlusega vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks seoses detailplaneeringu koostamisega aadressil Kalda 32a, Narva-Jõesuu. AS Narva Vesi annab teada, et projekteeritava territooriumi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide liitumiseks ÜVVK-ga tuleb kasutada olemasolevat J. Poska tn plastik veetorustikku Ø 160 mm ja isevoolset plastik kanalisatsioonitorustikku Ø 315 mm, mis kulgeb mööda J. Poska tn (alates Sulevi tn kuni Suur-Lootsi tn, ristmiku Olevi-J. Poska rajoonis on torustiku Ø 200 mm). Antud rajoonis AS-l Narva Vesi puudub isevoolne kanalisatsioon ja veevarustussüsteem.

AS-l Narva Vesi puuduvad andmed endise kalakombinaadi „Tralflot“ kanalisatsiooni ja reoveepuhastussüsteemi kohta.

Lähim tuletõrjehüdrant asub J. Poska tn.

Veesurve antud rajoonis ca 2,5 kg/cm².

Lugupidamisega



Sergei Malõhhin
võrkude spetsialist
356 9018

