



Narva-Jõesuu Linnavalitsus
olga.rudomina@narva-joesuu.ee

Teie: e-kiri 27.02.2025 nr 25/7-1.2/8
Meie: 28.02.2025 nr. 1-6/10

Kaasamine Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Piiri tee 11 kvartali ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel

Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ on tutvunud esitatud materjalidega ja juhib tähelepanu järgnevatele asjaoludele:

1. Detailplaneeringu alal asub Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ-le kuuluv A-kategooria gaasijaotustorustik, kaitsevööndiga 1m kummalegi poole gaasitoru välisseina Ehitusseadustiku §76 (1) kohaselt on gaasipaigaldise kaitsevöönd seda ümbritsev maa-ala, kus kinnisasja kasutamist on piiratud gaasipaigaldise ohutuse ja kaitse tagamiseks. Planeeringu koostamisel peab arvestama gaasitorustiku kaitsevööndiga.
2. Piiri tee 11 kinnistu piiril asub olemasolev gaasi liitumispunkt (A-kategooria gaasitoru, OP=0,1 BAR).
3. Uute gaasitorustike rajamisel detailplaneeringu alal küsida Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ-lt tehnilised tingimused. Nõutud võimsus uute kruntide liitumiseks on olemas.
4. Detailplaneering esitada arvamuse saamiseks Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ-le läbi e-maili gaas@alfatom.ee enne planeeringu kehtestamist (joonised dwg ja pdf formaadis ja tekstiline osa pdf formaadis).

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Ksenia Rõbina
juhatuse liige
tel: 5818 8770
gaas@alfatom.ee